

			RÄDDNINGSTJÄNSTEN Trelleborg-Vellinge-Skurup	PM
Upprättad:	Godkänd:	Reviderad:	Valborgsmässobål	
2003-03-26/AK	2013-02-15/CH	2014-04-28/ DJ		

Bakgrund och syfte

Räddningstjänsten får i samband med det årliga valborgsfirandet frågor om brandsäkerhet i samband med eldning av valborgsmässobål. Detta PM innehåller räddningstjänstens syn på vad arrangören ska tänka på.

Generella regler

Den som ska arrangera ett offentligt valborgsfirande med eldning av ett bål ska söka tillstånd för detta hos markägaren och Polismyndigheten. Eldningen behöver inte anmälas till räddningstjänsten.

Den som eldar ansvarar i enlighet med kraven i 2 kap. 2 § i lagen om skydd mot olyckor (2003:778) för att eldningen kan ske på ett säkert vis och ska beakta följande regler:

- Det är alltid förbjudet att elda om eldningsförbud har utfärdats enligt 10 kap. § 1 i lagen om skydd mot olyckor.
- Räddningstjänsten avråder från att elda utomhus om vindstyrkan överstiger 10 m/s eller om rådande brandriskprognos är 4 eller 5 (det vill säga stor eller mycket stor brandrisk). Brandriskprognosen lämnas av SMHI via www.smhi.se.
- Röken får inte spridas över väg eller järnväg eftersom detta ökar risken för trafikolyckor eller onödiga utryckningar orsakade av att någon ser röken och ringer 112.
- Bålets storlek ska begränsas till åtta meter i diameter och tre meter på höjden. Bålet ska av miljö- och brandspridningsskäl endast innehålla torra träprodukter såsom grenar, kvistar och ris. Däck, plast, byggavfall och liknande ska inte eldas upp. Använd inte bensin eller andra brandfarliga vätskor när bålet ska tändas.
- Platsen för eldning ska väljas så att risken för brandspridning till mark, vegetation och byggnader minimeras. Minsta avstånd till byggnader bör vara 75 meter.
- Det ska finnas säker tillgång till vatten så att brandspridning kan förhindras. Med säker tillgång menas kopplad och trycksatt vattenslang i nära anslutning till bålet.
- En namngiven person ska finnas som ansvarar för eldningen och att elden släcks ordentligt när arrangemanget är över.
- Miljöförvaltningen kan ha ytterligare synpunkter. Kontakta dem för mer information.

<i>Postadress</i> Nygatan 15 231 33 Trelleborg	<i>Besöksadress</i> Nygatan 15	<i>Telefon</i> 0410 – 73 30 00	<i>Org. Nummer</i> 212000 - 1199	<i>Bankgiro/Postgiro</i> Bg 992 – 5322 Pg 3 26 00 - 9
<i>Email</i> Raddningstjansten@trelleborg.se		<i>Fax</i> 0410-462 70	<i>VAT.nummer</i> SE212000119901	<i>Internet</i> www.trelleborg.se