

Tillfällig övernattnig

I lokaler där personer sover ställs generellt högre krav på brandskyddet. Ibland sker övernattnig i lokaler som egentligen inte är avsedda för detta, till exempel skolor och idrottsanläggningar. För att övernattnigen ändå ska kunna genomföras tillräckligt säkert, ställer räddningstjänsten vissa krav på byggnaden och på arrangören.

Det är mycket viktigt att räddningstjänsten informeras om att det sover personer i en lokal där det normalt inte vistas någon på natten.

Krav på arrangören

- Arrangören ska ha fått tillstånd av fastighetsägaren att genomföra övernattnigen.
- Endast av fastighetsägaren anvisade och godkända lokaler får användas för övernattnig.
- Fullständig anmälan ska i god tid lämnas till räddningstjänsten via e-tjänst.
- Övernattande eller närvarande förlägningsansvarig ska tillgång till telefon.
- Information ska lämnas till de övernattande om vilka säkerhetsregler som gäller, hur de utrymmer och var alla återsamlas efter en utrymning.
- Ha regel att rökning, levande ljus eller annan form av öppen eld inte är tillåtet.
- Ha regler för hur telefoner, läsplattor och annan elektronik ska laddas. De får inte laddas på bäddar eller annat fibröst material. Elcyklar, hoverboard, maskiner etcetera får inte laddas obevakade och aldrig på natten.
- Arrangören ska ha en uppdaterad förteckning om vilka som övernattar samt telefonnummer till var och en eller en anhörig. Denna lista ska finnas tillgänglig för förlägningsansvarig under pågående övernattnig.
- En förlägningsansvarig ska finnas på plats oavbrutet under hela övernattnigen och alltid vara tillgänglig på det telefonnummer som angetts i anmälan till räddningstjänsten.
- Tillse att det är minst 1,5 meter mellan varje övernattande. Kravet ställs för att det ska finnas fri väg vid utrymning och för att begränsa antalet personer i varje rum.

Krav på lokalen

- Det får inte finnas kvarvarande anmärkningar från räddningstjänstens tillsyn som berör aktuella lokaler.
- Byggnaden ska vara försedd med ett automatiskt brand- och utrymningslarm. Detektion ska finnas i övernattningsrum, angränsande rum (även förråd) samt i berörda utrymningsvägar. Om larm saknas, kan lokalerna förses med kommunicerande brandvarnare (larmar en larmar alla) i samma omfattning och som testats före övernattnigen.

- Utrymningsvägar och väg till utrymningsväg (exempelvis korridorer och trapphus) ska vara fria från lösa stolar, bord, kläder eller andra föremål som kan utgöra hindert eller brandfara.
- Utrymningsvägar ska vara lätta att öppna och alltid vara öppningsbara från insidan utan nyckel, kod, kort, tag eller motsvarande.
- Om fönster används för utrymning ska följande måttkrav uppfyllas: Öppningsbredd ≥ 50 cm, öppningshöjd ≥ 60 cm, bredd+höjd ≥ 150 cm. Höjd från golv till fönsteröppning får vara maximalt 120 cm men inte högre än att alla övernattande kan klättra upp. Från fönsteröppning till mark på utsida får det vara maximalt 200 cm. Observerva att fönsterutrymning inte är tillåten om förskolebarn eller personer med funktionsnedsättning övernattar.
- Det ska finnas släckutrustning som är lätt att nå.
- Lokalen ska ha utrymnings skyltar med inbyggd belysning. Skyltarna ska vara synliga och får inte täckas över eller hamna bakom exempelvis gardiner.
- Belysning i korridorer och trappor ska vara tända nattetid.
- Eventuella tillfälliga elektriska installationer ska vara utförd av behörig installatör.
- Övernattning får enbart ske på bottenvåningen. Om brandskydds nivå är hög kan övernattning i vissa fall få ske på annat våningsplan. Krav ställs då på heltäckande brand- och utrymningslarm i hela bygganden och tillgång till flera utrymningsvägar i brandtekniskt avskilda trapphus eller utvändigt trappa.
- Klassrum för fysik, kemi eller slöjd får inte användas för övernattning.
- Rum som inte används ska vara låsta.
- Rum för övernattning ska hållas fria från möbler som kan utgöra hinder. Möblerna placeras på en sida i övernattningsrummet eller i ett annat rum. Möblerna får inte blockera utrymningsväg eller väg till utrymningsväg.

Ansvar och godkännande

Räddningstjänsten kommer inte att lämna något godkännande för övernattningen. Enligt lagen om skydd mot olyckor är det nyttjanderätthavaren (i detta fall arrangören) och fastighetsägaren som ansvarar för att brandskyddet är tillräckligt bra. Arrangören ska i sin anmälan intyga att brandskyddet uppfyller ställda krav. Förutsättningar för ett bra brandskydd är inte begränsat till vad som framkommer här eller i anmälan utan beror även på byggnadens skick, yttre omständigheter (finns det exempelvis risk för anlagd brand?) och de övernattandes förmåga att sätta sig själva i säkerhet.

Tillsyn

Räddningstjänsten kan komma att göra tillsyn på övernattningslokalen och arrangörens rutiner före övernattningen eller under pågående arrangemang. Vilka övernattningar som tillsynas kan väljas slumpmässigt eller när räddningstjänsten bedömer att det finns anledning till det, exempelvis om räddningstjänsten misstänker att byggnaden är olämplig för övernattande. Räddningstjänsten gör tillsyn på oanmälda övernattningar som räddningstjänsten fått kännedom om på annat sätt.

Om det finns brister i säkerheten kan räddningstjänsten ställa krav på att åtgärder ska genomföras eller i värsta fall förbjuda en övernattning.

Tillsyn av en lokal i samband med en anmäld övernattning är kostnadsfri.

Anmälan

Anmälan om tillfällig övernattning görs på e-tjänst senast fem vardagar innan övernattningen påbörjas. Om anmälan lämnas senare måste anmälaren även kontakta räddningstjänsten per telefon 0410-73 30 00.

<https://eservice.trelleborg.se/MenuGroup2.aspx?searchstring=övernattning>