



## RÄDDNINGSTJÄNSTEN Trelleborg-Vellinge-Skurup

### Generellt yttrande gällande alkoholservering i lokaler för maximalt 50 personer

Detta yttrande kan användas som remissvar för ansökningar gällande serveringslokaler för maximalt 50 personer. Någon remiss behöver då inte skickas till räddningstjänsten.

Yttrandet avser redan befintliga serveringsställen som ansöker om alkoholtillstånd. Om en nybyggnation sker, eller om ombyggnation sker i sådan utsträckning att bygglov eller bygganmälan krävs, ska Boverkets byggregler (BBR) följas i sin helhet.

#### Tillgång till utrymningsvägar

En serveringslokal ska i grundutförandet vara utförd med minst två av varandra oberoende utrymningsvägar. För att utrymningsvägar ska anses vara oberoende ska avståndet mellan dessa vara minst 5 meter.

Om lokalen ligger i markplanet och endast består av ett rum som är lätt överblickbart kan det räcka med att endast en utrymningsväg finns. Detta kräver dock att maximalt personantal endast är 30 personer och att avståndet från den punkt i lokalen som ligger längst ifrån utrymningsvägen är maximalt 15 meter från utrymningsvägen. Utrymningsvägen ska också leda direkt ut till det fria.

Om serveringsstället omfattar flera våningsplan ska man kunna utrymma åt minst två håll från varje våningsplan. Om en serveringslokal t.ex. omfattar två våningsplan kan en acceptabel utrymningslösning vara att man dels kan utrymma via interntrappan ner till plan ett och vidare till det fria och dels via en dörr på plan två till en utvändigt trappa som leder ner till marken.

Utrymning genom fönster är ej tillåtet utan alla utrymningsvägar ska utgöras av dörrar.

#### Mått i utrymningsvägar

Utrymningsvägar ska ha en fri bredd på minst 0,90 meter. Fri höjd ska vara minst 2 meter. Även vägen till utrymningsvägen ska hålla en fri bredd på minst 0,90 meter. Detta innebär att exempelvis bord eller stolar inte får placeras så att de försvårar för utrymmande personer.

#### Utformning av utrymningsvägar

Dörrar i utrymningsväg ska vara utåtgående i utrymningsriktningen. Dörrar i utrymningsväg ska även vara lätta att öppna. Om en dörr hålls låst i normalläget kan vred användas för att låsa upp dörren. Nödöppningshandtag är en annan godtagbar lösning.

Postadress  
Nygatan 15  
231 44 Trelleborg

Besöksadress  
Nygatan 15

Telefon  
0410 – 73 30 00

Org.nummer  
212000 - 1199

Bankgiro/Postgiro  
Bg 992 - 5322  
Pg 3 26 00 - 9

Email  
raddningstjansten@trelleborg.se

Fax  
0410 – 462 70

VAT.nummer  
SE212000119901

Kommuninfo internet  
www.trelleborg.se



## RÄDDNINGSTJÄNSTEN Trelleborg-Vellinge-Skurup

Dörrar som endast kan öppnas med nyckel eller som endast låses upp om brandlarmet löser ut är inte en acceptabel lösning.

### **Skyltning**

Utrymningsvägar ska vara försedda med utrymningsskyltar, utformade enligt gällande branschstandard. Om lokalen har svag belysning eller dåligt dagsljusinsläpp ska utrymningsskyltarna vara genomlysta.

### **Släckutrustning**

Minst en handbrandsläckare ska finnas på varje våningsplan i serveringslokalen. Minst en handbrandsläckare ska även finnas i köket. Köket bör även vara utrustat med brandfilt.

Trelleborg 2016-10-05

  
.....  
David Jutendahl  
Brandingenjör